



Gaszowice, 2011-11-24

ZP.271.14.2011

**Wszyscy Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: **ZP.271.14.2011**

Nazwa zadania: **Remont Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach.**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

1. Zastosować płytki typowe dla tego typu obiektów użyteczności publicznej (np. posadzka 300x300mm, ściany 200x 300mm).
2. Zamawiający nie posiada rysunków balustrad, podchwyków i krat ze stali nierdzewnej. Zastosować wzory typowe dla tego typu obiektów użyteczności publicznej (np. balustrady z elementami w układzie pionowym).
3. Zamawiający nie posiada zestawienia wymiany stolarki okiennej i drzwiowej dla w/w zadania. Zastosować podział okien zbliżony do istniejącego.
4. Zamawiający nie posiada zestawienia grzejników c.o. Zastosować grzejniki panelowe.
5. Z uwagi na brak szczegółowej dokumentacji Zamawiający nie narzuca rodzaju opraw świetlówkowych i opravek do żarówek.
6. Zastosować płytki klinkierowe w odcieniach koloru brązowego.
7. Zastosować granulację tynku 1,5mm lub 2,0mm. Kolorystyka: zastosować kolory pastelowe.
8. Zastosować grubość papy termozgrzewalnej 4,7mm.
9. Zastosować deskę czołową impregnowaną.
10. Obróbki i parapety zewnętrzne zastosować w kolorze ciemnego brązu.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.