

ZP.271.12.2011

**Wszyscy Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: **ZP.271.12.2011**

Nazwa zadania: **Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim – Przedszkole w Czernicy**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

1. Nawietrznik AERECO typ EHA755 można zastąpić innym o tych samych parametrach.
2. Zastosować standardowe okucia dla wszystkich wymienianych okien. Sposób otwierania dostosować do pozostałych istniejących okien nie podlegających wymianie.
3. Można zastosować profile stolarki okiennej: skrzydło wysokość 77 mm, ościeżnica wysokość 63 mm.
4. W oknach O14, O15, O16, O17 zastosować takie wkłady okienne, aby uzyskać współczynnik przenikania ciepła dla całego okna $U=1,5W/m^2K$ (wartość określona w dokumentacji projektowej).

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.