

Gaszowice, 2011-11-02

ZP.271.12.2011

**Wszyscy Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: **ZP.271.12.2011**

Nazwa zadania: **Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim – Przedszkole w Czernicy**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Nie przewiduje się wykonania projektu AKP dla kotłowni węglowej z jednym kotłem i jednym układem sterującym ze względu na powszechność stosowania. Do kotłowni doprowadzona jest energia do szafki sterującej.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.