



Temat : PRZEDSZKOLE ZODDZIAŁOWE SZCZERBICE UL. SZKOLNA DZ. NR 209/1	
Treść rys. : INSTALACJA ODGROMOWA RZUT DACHU	
Investor : URZĄD GMINY GASZOWICE 44-293 GASZOWICE UL. RYDULTOWSKA 2	upr. bud. 261/80
Proj. : mgr inż. Manfred Henning	upr. bud. 514/89
Sprawdził : inż. Czesław Wawoczny	
Skala : 1 : 50	Nr. rys. : 4

Podłączenie szpary 1254 na głębokości 0,6m

złącze kontrolne na wys. 1,8m

złącze kryzysowe
drut ocynk. Ø6 na łącznikach
typowych

MUR OGNIOWY 12cm
DO WYS. MIN. 30cm PONA DOKŁADNIE DACHU

OBIEKT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU

Podłączyć z istn. przewodem sali ogólna

USZCZELNIENIE DYLATACJI
SYSTEMOWE FI 120

WENTYLACJA Z RURY ZE STALI
NIERDZEWNEJ Ø250mm

Podłączyć z istn. przewodem sali gimnastycznej

WENTYLACJA SCHIEDEL
4x12/17

WENTYLACJA SCHIEDEL
4x12/17

WENTYLACJA SCHIEDEL
4x12/17

WENTYLACJA SCHIEDEL
4x12/17

WENTYLACJA SCHIEDEL
4x12/17

WENTYLACJA Z RURY ZE STALI
NIERDZEWNEJ Ø250mm