

Gaszowice, dnia 20.04.2015 r.

GPIZP.271.3.2015

Wszyscy wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GPIZP.271.3.2015, w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. Remont boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z odwodnieniem na terenie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach

W odpowiedzi na wniosek dotyczący wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który wpłynął do Zamawiającego w dniu 16.04.2015 r., Wójt Gminy Gaszowice odpowiada:

Pytanie nr 1:

Prosimy o podanie wymiarów istniejącego boiska asfaltowego

Odpowiedź nr 1:

Istniejące boisko asfaltowe ma wymiar 22 m x 44 m.

Pytanie nr 2:

Prosimy o wyjaśnienie, czego dotyczy pozycja nr 4 w przedmiarze o nazwie „Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych o grub. 3 cm”

Odpowiedź nr 2

Pozycja dotyczy rozbiórki bocznego boiska asfaltowego, które nie będzie po wykonaniu nowego użytkowane.

Pytanie nr 3

Prosimy o dodanie pozycji w przedmiarze dotyczących podbudowy przepuszczalnej w miejscu wykonania drenu.

Odpowiedź nr 3

W celu dodania warstw przepuszczalnych w miejscu wykonania drenu proszę dodać do pozycji 14, 15, 18, 19 - 20 m². Stąd należy przedmiar zmienić:

- poz.14. Analiza indywidualna - Korytowanie pod kostkę na głęb. ok. 25 cm – 156 m²,
- poz.15.KNR 2-31 0103-04 - Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat.I-IV – 156 m².
- poz.18. KNR 2-31 0114-05 – Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grub. po zagęszczeniu 15 cm - 156 m²
- poz.19. KNR 2-31 0114-07 – Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grub. po zagęszczeniu 8 cm (5cm) Krotność = 0,63 – 156 m².

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

WÓJT

mgr Paweł Bugdol