

Gaszowice, dnia 21.06.2021 r.

GPIZP.271.16.2021

INFORMACJA O PYTANIACH I UDZIELONYCH ODPOWIEDZIACH DO TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: GPIZP.271.16.2021

Nazwa zadania: **Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej w Piecach**

Zamawiający na mocy art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych przekazuje pytania do treści SWZ oraz udzielone odpowiedzi w ww. postępowaniu:

Pytanie:

W celu sporządzenia rzetelnej wyceny proszę o podanie kolorystyki dla tynków silikonowych i obróbek blacharskich. W miarę możliwości prosimy o podanie kolorów wg uniwersalnego wzornika NCSS.

Odpowiedź:

Określa się oznaczenia numerowe kolorów tynków silikonowych zastosowanych w dokumentacji projektowej jako odpowiedniki wzornika NCS:

0018 (jasny beż) - NCS S 0510-Y40R

0022 (żółty) - NCS S 0550-Y

0097 (czerwony) - NCS S 0580-Y60R

0411 (zielony) - NCS S 0560-G30Y

Kolor obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych określono w pkt 6.2.2. opisu technicznego dokumentacji projektowej jako RAL 7039 (grafit).

Zamawiający informuje, że ww. informacje stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.