



POMIESZCZENIA DO  
SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI  
ODPADÓW - 76.40m<sup>2</sup>

KOTŁOWNIA  
28.8m<sup>2</sup>  
H=2,8m

MAGAZYN

WAGA

POM. GOSPODARCZE

SPADEK

ZAWÓR SAMOZAMYKAJĄCY DN80  
W SZAFCE 40x40x40cm

- OZNACZENIA
- DG DETEKTOR GAZU ZIEMNEGO (POD STROPEM)
  - MA CENTRALA ALARMOWA
  - SO SYGNALIZATOR OPTYCZNY
  - SD SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY

OBIEKT: PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU ZOK W GASZOWICACH NA WYDZIELONĄ KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ WRAZ Z ROZBIÓRKĄ KOMINA DYMOWEGO		DATA: 06.2019
TEMAT: RZUT KOTŁOWNI - INSTALACJA ALARMOWA		SKALA: 1:50
		RYS.NR 7
PROJEKTOWAŁ: inż. Ł. ŁUKOSZEK	519/79	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. K. LACHOWICZ	SLK/0476/POOS/04	