ø40 do istn. instalacji c.o.
budynku ZOK-przepiąć

Istn. podgrzewacz cwu poziomy

Istn. kanał c.o.

Istn. sieć c.o. DN150
– przepiąć

Istn. instalacja c.o.
do budynku OKiS-przepiąć
+ przełożenie istn. licznika
ciepła

WC

Prysznic

Szatnia

Magazyn

Magazyn

Pom.
pomocnicze

Pom.
pomocnicze

2×ø40

2×ø40

prowadzić na wys. ~3,3m

Wywiew istn.
50x25cm

ø150

OKiS

-1.68

POM. GOSPODARCZE

SCHODY
ISTNIEJĄCE

-1.68

MAGAZYN

+0.51

prowadzić na wys. ~3,3m

Przejście p.poż. EI-120

ø150

REI 120

Komin wentylacyjny stalowy nierdzewny DN300
dwuścienny izolowany, L=~9,0m

Komin spalinowy stalowy kwasoodporny DN200
dwuścienny izolowany, L=~9,0m

Komin wentylacyjny stalowy nierdzewny DN300
dwuścienny izolowany, L=~9,0m

Fundament betonowy zbrojony pod kotły
o wym. 140x200x10cm

Komin stalowy spalinowy kwasoodporny DN200
dwuścienny izolowany, L=~9,0m

Nawiew powietrza do kotła
ø160 z izolacją 50mm wełny
mineralnej – pod stropem
H=2,0m nad terenem

KOTŁOWNIA
28.8m2
H=2,8m

ø125–H=2,5m

+0,45

0,00

POMIESZCZENIA DO
SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW - 76.40m2

WAGA

+0.49

+0.38

+0.28

SPADEK

+0,08

Z.W.

Nawiew blaszany typu "Z"
35x40cm, 2,0m nad terenem

Drzwi stalowe z samozamykaczem
z zamkiem antypanicznym

+0,43

OBIEKT: PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU ZOK W GASZOWICACH NA WYDZIELONĄ KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ WRAZ Z ROZBIÓRKĄ KOMINA DYMOWEGO		DATA: 06.2019
TEMAT: RZUT KOTŁOWNI - TECHNOLOGIA		SKALA: 1:50 RYS.NR 2
PROJEKTOWAŁ: inż. Ł. ŁUKOSZEK	519/79	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. K. LACHOWICZ	SLK/0476/POOS/04	