

ZOK.1.2020

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZOK.1.2020

Nazwa zadania: Remont kotłowni Zakładu Obsługi Komunalnej w Gaszowicach

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

1. Proszę o wyjaśnienie czy elementy szafki gazowej tj. gazomierz, rejestrator impulsów, reduktor oraz kurek główny wg. pkt. 61.d4 przedmiaru dostarcza zakład gazowniczy czy też dostawa powyższych elementów leży po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź:

Elementy szafki dostarcza zakład gazowniczy.

2. Proszę o wyjaśnienie czy zakres prac obejmuje instalacje elektryczne. Opis techniczny zawiera elementy instalacji elektrycznych jednak w dokumentacji przetargowej brak jest przedmiarów branży instalacji elektrycznych. Proszę o uzupełnienie przedmiarów w pozycje kosztorysowe robót instalacji elektrycznych, w tym: instalacji elektrycznych zasilania kotłowni, oświetlenie, automatyki i technologii zasilania pomp, systemu detekcji gazu.

Odpowiedź:

Instalacje elektryczne wykona Zakład Obsługi Komunalnej.

3. Opis techniczny wskazuje na konieczność wykonania instalacji odgromowej kominów. Brak ujęcia powyższych pozycji w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Instalacje odgromowe wykona Zakład Obsługi Komunalnej.

4. Dokumentacja projektowa i opis techniczny przedstawiają konieczność wykonania zbrojonego fundamentu pod kotły. Brak powyższego elementu w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie pozycji przedmiarowych.

Odpowiedź:

Fundament wykona Zakład Obsługi Komunalnej.

5. Proszę o wyjaśnienie czy powyższa kotłownia podlega odbiorowi UDT oraz czy powyższy odbiór i przygotowanie dokumentacji spoczywa po stronie Wykonawcy. Jeżeli powyższe czynności leżą w zakresie umowy po stronie Wykonawcy proszę o uzupełnienie przedmiaru w odpowiednie pozycje.

Odpowiedź:

Kotłownia podlega odbiorowi UDT. Należy doliczyć pozycje "odbior kotłowni gazowej przez UDT"

6. Proszę o określenie przez Zamawiającego w jakim zakresie dopuszcza zmianę parametrów dobranych kotłów grzewczych. Parametry kotłów nie mogą być gorsze od podanych w dokumentacji jednak proszę o wskazanie zakresu głównych parametrów w tym sprawności i mocy kotłów, które Zamawiający dopuści do ewentualnego montażu.

Odpowiedź:

Kocioł ma spełniać parametry:

- kondensacyjny stojący z zamkniętą komora spalania
- moc nie więcej niż 275kW
- o sprawności nominalnej min. 109% dla 40/30oC
- z wymiennikiem aluminiowo-krzemowym
- o sprawności użytkowej w reżimie niskotemperaturowym przy znamionowej mocy cieplnej 30% - min. 97%
- gabaryty dostosowane do wielkości pomieszczenia

7. Czy zakres robót obejmuje wykonanie końcowej opinii kominiarskiej przez zakład kominiarski. Brak powyższej pozycji w przedmiarze robót. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Należy doliczyć pozycję "odbiór przewodów spalinowych i wentylacyjnych przez mistrza kominiarskiego"

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

KIENIOWNIK
ZAKŁADU OŚWIĘTLI KOMUNALNEJ
w Kieniewicach
mgr Wojciech Zimny