

GPIZP.271.15.2019

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: GPIZP.271.15.2019

Nazwa zadania: *Remont nawierzchni ulicy Barcioka w Czernicy*

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

**Pytanie nr 1**

Proszę o sprecyzowanie następujących pozycji w załączonym przedmiarze do SIWZ.

**Przedmiar Dz. 4 Wjazdy**

Poz. 27 warstwa odsączająca z pospółki

Przedmiar grubość - 10 cm

Rysunek nr 5 przekrój - 15 cm

Opis techniczny p.6.2- 10 cm

Poz. 28 Podbudowa z kruszywa

Przedmiar grubość - 20 cm

Rysunek nr 5 przekrój - 20 cm

Opis techniczny p.6.2 - 25 cm

*Jakie mają być rzeczywiste grubości w/w warstw?*

Poz. 29 Nawierzchnia z kostki betonowej

Przedmiar brak określenia koloru

Opis techniczny p.6.2 (bordo)

*Jaki ma być kolor kostki?*

**Odpowiedź nr 1**

**Przedmiar Dz. 4 Wjazdy**

Poz. 27 warstwa odsączająca z pospółki - przyjąć w przedmiarze grubość 15 cm

Poz. 28 Podbudowa z kruszywa - przyjąć w przedmiarze grubość 20 cm

Poz. 29 Nawierzchnia z kostki betonowej - przyjąć w przedmiarze kolor "BORDO"

## **Pytanie nr 2**

Proszę o sprecyzowanie następujących pozycji w załączonym przedmiarze do SIWZ.

### **Dz.5 Nawierzchnia Jezdni**

Poz. 34 warstwa odsączająca z pospółki

Przedmiar grubość - 18 cm

Rysunek nr5 przekrój - 15 cm

Opis techniczny p.6.1- 18 cm

Poz.35 warstwa podbudowy frakcji 0/63 mm

Przedmiar grubość - 25 cm

Rysunek nr5 przekrój - 20 cm

Opis techniczny p.6.1- 25 cm

*Jakie mają być rzeczywiste grubości w/w warstw?*

## **Odpowiedź nr 2**

Dz.5 Nawierzchnia Jezdni

Poz. 34 warstwa odsączająca z pospółki - przyjąć w przedmiarze grubość 18 cm

Poz.35 warstwa podbudowy frakcji 0/63 mm - przyjąć w przedmiarze grubość 25 cm

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

z up. Wójta  
SEKRETARZ GMINY  
*mgr Grażyna Pierchała*