

GPIZP.271.2.2017

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: GPIZP.271.2.2017

Nazwa zadania: **Budowa boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal w Szczerbicach**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

**Pytanie:**

Zamawiający w Projekcie Budowlanym podaje parametry techniczne nawierzchni poliuretanowej, jakie należy przyjąć w przedmiotowym postępowaniu.

Wymagane przykładowe parametry nawierzchni :

- Wytrzymałość na rozciąganie:  $\geq 0,70$  MPa
- Wydłużenie względne przy zerwaniu: 53 +3%
- Wytrzymałość na rozdzieranie :  $\geq 100$  N
- Ścieralność :  $\leq 0,09$  mm
- Twardość wg metody Shore'a :  $50 \pm 5$  Sh.A
- Przyczepność do podkładu z kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU :  $\geq 0,5$
- Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni :
  - w stanie suchym  $V \geq 0,35$
  - w stanie mokrym  $V \geq 0,30$
- Odporność na uderzenie :15
  - powierzchnia odcisku kulki (mm<sup>2</sup>)  $500 \pm 50$  mm<sup>2</sup>
  - stan powierzchni po badaniu bez zmian
- Mrozoodporność oceniona :
  - przyrostem masy  $W \leq 0,80$  %
  - zmiana wyglądu zewnętrznego bez zmian

Zwracamy się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie nawierzchni poliuretanowej z **parametrem wydłużenia względnego przy zerwaniu  $\geq 65$  %** z zachowaniem pozostałych właściwości technicznych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie nawierzchni poliuretanowej z parametrem wydłużenia względnego przy zerwaniu  $\geq 65$  % z zachowaniem pozostałych właściwości technicznych.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

**WÓJT**  
  
mgr Paweł Bugdol

Otrzymują:

- wszyscy uczestnicy postępowania