

Gaszowice, dnia 09.10.2017 r.

GPIZP.271.27.2017

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: GPIZP.271.27.2017

Nazwa zadania: **Remont nawierzchni boiska do piłki nożnej w Piecach przy ul. Rydułtowskiej 9**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie nr 1

Norma obowiązująca dla traw syntetycznych to PN-EN 15330-1:2014. Prosimy o potwierdzenie zmiany normy na prawidłową i o dopuszczenie jako dokumentu Certyfikatu lub Deklaracji zgodności z normą PN-EN 15330-1:2014.

Odpowiedź

Aktualna norma to PN-EN 15330-1:2014. Dopuszczamy certyfikat zgodności z w/w normą.

Pytanie nr 2

*W dokumentacji projektowej, w pkt opisującym wymogi nawierzchni, wkradł się błąd w brzmieniu: „Dopuszcza się do wykonania wszystkie nawierzchnie **poliuretanowe** o zbliżonych parametrach posiadające wymagane wyżej dokumenty materiałowe.” Prosimy o zmianę na: „Dopuszcza się do wykonania wszystkie nawierzchnie **z trawy syntetycznej** o zbliżonych parametrach posiadające wymagane wyżej dokumenty materiałowe” Przedmiotem przetargu jest remont boiska z trawy syntetycznej a nie z poliuretanu.*

Odpowiedź

Wykonujemy nawierzchnię z trawy syntetycznej PE. Do pobrania poprawiony opis techniczny.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Otrzymują:

- wszyscy uczestnicy postępowania

ZASTĘPCA WÓJTY GMINY


mgr Zbigniew Goworowski