

## GMINA GASZOWICE

44-293 Gaszowice

ul. Rydułtowska 2

NIP 6423184223 REG. 276258753

tel. 32 43 27 140, fax. 32 43 27 141

GPIZP.271.2.2017

Gaszowice, dnia 09.03.2017 r.

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: GPIZP.271.2.2017

Nazwa zadania: **Budowa boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal w Szczerbicach**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

#### Pytanie:

*W SIWZ oraz w opisie technicznym (str. 16) jest informacja o tym, że należy wykonać ogrodzenie terenu (SIWZ: budowa ogrodzenia pozostałej części terenu ze skocznia do skoku w dal-wys.1,5m. Brak pozycji w przedmiarze. Czy należy wyceniać wykonanie ogrodzenia? Jeśli tak-to ile metrów? Czy wysokość 1,5 to wysokość samego panelu, czy już z cokołem betonowym? Jeśli należy wykonać to ogrodzenie - w jakich pozycjach należy skalkulować jego wycenę?*

#### Odpowiedź:

Należy wycenić ogrodzenie/piłko chwył o wysokości 4,0 m wokół całości terenu zgodnie z rys 1 i 4.10 i działem 5 przedmiaru

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Otrzymują:

- wszyscy uczestnicy postępowania

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY

  
mgr Zbigniew Goworowski