

Gaszowice, dnia 07.01.2021 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: GPIZP.271.26.2020

Nazwa zadania: **Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Szczerbicach o segment dydaktyczny**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie

1. Prosimy o potwierdzenia, że można zastosować dla instalacji wewnętrznej c.o. rury wielowarstwowe np. PEX/AL/PE lub PERT/AL/PE w miejsce zaprojektowanych rur miedzianych. Rury tworzywowe z wkładką aluminiową są obecnie powszechnie stosowane w nowych instalacjach. Charakteryzują się one wysoką plastycznością, dobrymi parametrami wytrzymałościowymi, trwałością co wpływa na długi okres eksploatacji, a także są mało wrażliwe na jakość wody w instalacji grzewczej. Należy także podkreślić fakt, że zastosowanie rur wielowarstwowe obniży koszt inwestycji, gdyż rury miedziane są obecnie najdroższym z materiałów instalacyjnych służących do wykonania rurociągów grzewczych.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie rur wielowarstwowych do instalacji c.o. w obrębie segmentu dydaktycznego.

Zamawiający informuje, że ww. informacje stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

z up. Wójta
SEKRETARZ GMINY
mgr Grażyna Pierchała

Otrzymują:

- wszyscy uczestnicy postępowania