

Gaszowice, dnia 13.01.2021 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: GPIZP.271.26.2020

Nazwa zadania: **Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Szczerbicach o segment dydaktyczny**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie:

zwraca się z prośbą o sprecyzowanie parametru temperatury pracy pompy zatapialnej do wody gorącej, gdyż na rynku są dostępne produkty różniące się cena o kilka tysięcy złotych.

Poniżej podajemy parametry przykładowych rozwiązań:

1. pompa zatapialna o temp. pracy ciągłej +50°C i chwilowej do 2 minut +70°C;
2. pompa zatapialna o temp. pracy do 90°C.

Odpowiedź

Zastosować pompę odwadniającą G=3-5 m³/h, Hp=3-5 m H₂O, temp. pracy ciągłej +50 st.C i chwilowej do 2 min. +70 st.C

Ponadto informujemy, że na stronie internetowej Zamawiającego, zamieszczono aktualizację przedmiaru robót dot. instalacji wewnętrznych.


W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje jednocześnie o przedłużeniu terminu składania ofert.

Nowy termin to: 22.01.2021 r. do godz. 10:50

Nowy termin otwarcia ofert w dniu 22.01.2021 r. o 11:00.

Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upływie, którego zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji, bez rozpoznania.

Zamawiający informuje, że ww. informacje stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

WÓJT

mgr Paweł Bugdol

Otrzymują:

- wszyscy uczestnicy postępowania