

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: GPIZP.271.9.2020

Nazwa zadania: **Remont Ośrodka Kultury w Czernicy – etap I**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

1. w przedmiarze ujęto docelowe wykończenie m.in. posadzek - brak natomiast robót instalacyjnych oraz związanych z wykończeniem ścian i sufitów. Z drugiej strony pojawiają się prace z ingerencją w stropy - czyli wymuszające prace np. z podsufitką. prosimy o szczegółowe wyjaśnienie tych tematów? czy są już wykonane? W SIWZ - oraz w projekcie nie są ujęte.

*Zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą integralny załącznik do SIWZ, roboty objęte zamówieniem dotyczące remontu stropów w polach C, E, G przewidują otwarcie stropów od góry (od strony posadzki), nie zachodzi więc kolizja prowadzonych robót z istniejącymi instalacjami podsufitowymi. Remont stropu w polu F przewiduje otwarcie stropu od spodu wraz z demontażem podsufitki i wykonaniem nowego sufitu podwieszanego. Na suficie nie przewiduje się nowych elementów instalacji oświetlenia i nie jest to objęte niniejszym zamówieniem. Remont posadzek również nie koliduje z istniejącymi instalacyjnymi.
Reasumując: Zakres robót objęty zamówieniem nie obejmuje robót związanych z instalacjami.*

2. Prosimy o potwierdzenie że wszystkie drzwi zinwentaryzowane jako tzw współczesne - mają być wymienione na drzwi z drewna litego zgodnie z zestawieniami stolarki (rysunki R6 do R8)

Zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą integralny załącznik do SIWZ, na rysunku nr R7, zestawiono istniejące drzwi d20, d21, d22 które należy odrestaurować. Wszelkie pozostałe drzwi z zestawienia na rysunkach R6, R7, R8 należy wymienić zgodnie z opisem na rysunkach. Drzwi należy wykonać z drewna litego, wyjątkiem są drzwi p-poż. d1, d23. Należy zwrócić uwagę na szczegółowy opis budowy drzwi zawarty w zestawieniu.

3. Na rysunku R 19 wskazuje się konieczność podziału oszklenia za pomocą szczeblin w skrzydłach. Czy projektant dopuszcza wykonanie podziału poprzez naklejenie "szprosów" maskujących bez dzielenia oszklenia?

Nie dopuszcza się naklejania „szprosów”. Należy stosować prawdziwe szczebliny, zgodne ze sztuką, oddającą naturalny pierwotny charakter drzwi.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

**z up. Wójta
SEKRETARZ GMINY**

mgr Grażyna Pierchała