

Gaszowice, dnia 15.01.2018 r.

GPIZP.271.1.2018

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: GPIZP.271.1.2018

Nazwa zadania: *Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły dla potrzeb przedszkola dwuoddziałowego, przebudowa przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowego*

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie:

Dotyczy okien o odporności ogniowej EI60 - okna O2, O4 i O5 zgodnie z zestawieniem stolarki.

Według informacji producentów stolarki ppoż. zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi nie ma możliwości wykonania okien o odporności ogniowej EI60 w wersji uchylno – rozwieralnej jak wskazano w projekcie. Jest możliwość wykonania okien EI60 jako tylko rozwieralne (bez uchylno), lecz wyposażone analogicznie jak w drzwiach przeciwpożarowych w samozamykacz, w związku z tym są one ciągle zamknięta. Ponadto w zaprojektowanych gabarytach okien ppoż. nie jest możliwe uzyskanie współczynnika przenikania ciepła 1,1W/mK jak wskazano w projekcie. Z informacji różnych producentów możliwy do uzyskania współczynnik dla tego typu okien wynosi ok. 1,7

Prosimy o wyjaśnienie kwestii tych okien ppoż. w celu umożliwienia rzetelnej wyceny.

Odpowiedź:

Należy zastosować okna ppoż. rozwieralne z samozamykaczem. Współczynnik przenikania ciepła U (okna) musi być zgodny z warunkami technicznymi obowiązującymi w czasie zatwierdzania projektu budowlanego tj. w 2017 r. Jednocześnie informujemy, że w dokumentacji projektowej nie określono z jakiego materiału ma być wykonana stolarka okienna ppoż.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Otrzymują:

- wszyscy uczestnicy postępowania

WÓJT

mgr Paweł Bugdol