



CZŁONEK KORPORACJI MISTRZÓW KOMINIARSKICH
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZYGFRYD ULFIG
OKRĘGOWY MISTRZ KOMINIARSKI
44-280 Rydułtowy ul. Władysława 6
Tel. 32 4578 417, 664 012 456

Czerwiec dnia 22.05.2017 ✓

OPINIA DOTYCZĄCA KOTŁOWNI

W sprawie zainstalowania kotła retortowego z podajnikiem w budynku mieszkalnym.

Z dokonanej kontroli i oględzin budynku, przewodów kominowych dymowych, wentylacyjnych i nawiewnych w budynku położonym w Przedzkołe Czerwica będącym własnością Janina Gaszowice

Oględziny-kontrola została przeprowadzona przez posiadacza uprawnień mistrza kominiarskiego **Ulfig Zygfryd** w celu:

1. Wskazania miejsc na podłączenie
2. Ustalenie prawidłowości podłączenia

W związku z czym stwierdza się co następuje:

Wymogi stawiane przewodom kominowym dymowym, wentylacyjnym, nawiewnym, oraz pomieszczeniom kotłowni przy instalacji kotła c.o. retortowego:

- a) Przewód kominowy – dymowy.
- b) Wentylacja wywiewna w pomieszczeniu kotłowni.
- c) Nawiew powietrza w pomieszczeniu kotłowni.

Zalecenia do wykonania:

Należy zainstalować wentylację grawitacyjną w składzie opał.
Zalecany wkład kruszodopowy w przewodzie dymowym.

Po spełnieniu wszystkich warunków technicznych oraz podłączeniu kotła zostanie dokonany odbiór końcowy.

W oparciu o n/wym. Przepisy przewody spalinowe (od urządzeń gazowych) podlegają obowiązkowi czyszczenia minimum 2 razy w roku, przewody dymowe minimum 4 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne minimum 1 raz w roku.

Opinie sporządzono w oparciu o: Ustawę o Prawie Budowlanym (Dz.U.Nr.89,poz.414 z dnia 07.07.1994r.); Ustawę o ochronie p.poż. (Dz.U.Nr.81, poz.351 z dnia 11.09.1991r.) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

ZYGFRYD ULFIG
OKRĘGOWY MISTRZ KOMINIARSKI
OKRĘG II - GĄSZOWICE
44-280 Rydułtowy ul. Władysława 6
Opiniodawca Mistrz Kominiarski
tel. 32 45 78 417