

**Zestawienie podstawowych materiałów dla oświetlenia przejścia dla pieszych
Gaszowice ul. Wiejska**

LP	Material	Ilość
1.	Rozłącznik słupowy np. typu SZ160.1 z konstrukcją do zabudowy na istniejącym słupie typu ŻN/10	1kpl
2.	Przewód AsXSn 2x25 mm ² - zejście do rozłącznika	7mb
3.	Uchwyt dystansowy SO79.5	5kpl
4.	Zacisk z/o przebijający izolację dwustronny SLIP 12.05	2szt
5.	Wkładka WTN 00 gG 16A	1szt
6.	Kabel YAKY 4x35mm ² z zapasami	33mb
7.	Rura ochronna BE ø50	3m
8.	Rura termokurczliwa ø50	0,5m
9.	Taśma COT 37	3m
10.	Kłamerka COT 36	3szt
11.	Rura osłonowa do przewiertów np. QRG ø75 niebieska	7m
12.	Piasek	1,2m ³
13.	Folia kalandrowa niebieska	12m
14.	Słup oświetleniowy stalowy rurowy cylindryczny, cynkowany ogniowo o wysokości nominalnej H=5m i średnicy zwieńczenia 60/48mm do posadowienia na fundamencie prefabrykowanym.	2szt
15.	Fundament F-100/200	2szt
16.	Oprawa oświetleniowa dedykowana dla przejść dla pieszych LED-min. 35W , 3000K, 112lm/W – wg. części opisowej projektu	2szt
17.	Kamery optyczne do sterowania oświetleniem przejścia	2kpl
18.	Przewód YDY 2x1,5mm ²	20m
19.	Złączki IZK z bezpiecznikiem	2szt
	zerowa	2szt
	fazowa	4szt
20.	Wkładka D01 gG 4A	2szt
21.	Bednarka ocynkowana FeZn 4x25	30mb
22.	Ogranicznik przepięć z zaciskiem przeb. izol. SE30.166	1kpl
23.	Uziom szpilkowy dł. 9m	1kpl

Przewierty pod drogą ul. Wiejska

– ok. 7mb