



Lp	Nazwa elementu	Ilość	J.m.	Materiał	Norma/producent	Uwagi
1	Orurowanie DN80 i DN100	1	kpl.	1.4301	np. Ecol Unicon lub równoważne	
2	Zawór kulowy zwrotny DN80 PN10	2	szt.	żeliwo		
3	Zasuwa DN80 PN10	2	szt.	żeliwo		
4	Właz zamykany Ø800 kl. D400	1	szt.	żeliwo		
5	Pompa typu N F 80-220/044 ULG-195 EU P1=5,39 kW, P2=3,70 kW, Q=7,2 l/s, Hp=9,5m wraz ze stopą sprzęgającą	2	kpl.		np. Ecol Unicon lub równoważne	
6	Kołnierz DN100 PN10	1	szt.	1.4301		
7	Zbiornik przepompowni Ø1500, Hc=3,85 m z płytą pokrywową z otworem pod właz	1	kpl.	żelbet C35/45		
8	Instalacja płuczka	1	kpl.			
9	Drabina do dna ze stopniami antypoślizgowymi	1	kpl.	1.4301		
10	Prowadnice rurowe	1	kpl.	1.4301		
11	Poręcz złazowa (wysuwany pochwyt)	1	kpl.	1.4301		
12	Wentylacja z filtem antyodorowym DN100	1	kpl.	1.4301		
13	Deflektor	2	kpl.	1.4301		
14	Szafa sterowniczo - zasilająca	1	kpl.			
15	Pływaki z kablem + sonda hydrostatyczna	1	kpl.			

UWAGI:

- Rozwiązanie techniczne przepompowni oparto o wyroby firmy np. Ecol Unicon i jest to rozwiązanie przykładowe. Dopuszcza się zabudowę pompowni innego producenta pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i technologicznych
- Dokładną lokalizację szafy zasilającej - sterowniczej i wentylacji ustalić na montażu, tak by nie kolidowały z pasem drogowym ul. Łąkowej i możliwością wjazdu na działkę nr 759/330

PROJEKTOWANIE REALIZACJA DORADZTWO

Branża: instalacyjna	PRD MARCIN LENZIOSZEK ul. Mglista 5c/5 44-207 Rybnik		
Stadium: projekt bud. - wyk.	Investycja:	SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ (GRAWITACYJNEJ / TŁOCZNEJ) W REJONIE UL. WIEJSKIEJ W GĄSZOWICACH	
Opracował: Tomasz Szatankiewicz Spec. i nr upr.: -	Podpis:	Investor: Gmina Gąszowice ul. Rydułtowska 2 44 - 293 Gąszowice	Data: 10.2018 r.
Projektował: Marcin Lenzioszek Spec. i nr upr.: SLK/3681/POOS/11	Podpis:	Temat rysunku:	Skala: 1:25
Sprawdził: - Spec. i nr upr.: -	Podpis:	Pompownia ścieków. Przekrój, posadowienie.	Nr rys.: 15