








## UWAGA:

a) D1, D2, O1– zewnętrzna średnica rurociągu przewodowego
b) Kręgi łączyć na uszczelki gumowe
c) Hz – zmienna wysokość studni – wg profili
d) Rzędną góry studzienki zlicować z rzędną istniejącego terenu
e) Usytuowanie włazu i klamer /stopni złazowych w przestrzeni wolnej od wlotów kanału
f) W kręgu dennym fabrycznie wykształcić kinetę

| L.p. | Nazwa elementu | Ilość całkowita | J.m. | Materiał | Norma/producent | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krąg denny betonowy zbrojony ø1000 / ø1200 łączony na uszczelkę gumową z klamrami złazowymi | 9/6 | szt. | C35/45 | | |
| 2 | Kręgi betonowe zbrojone ø1000 / ø1200 mm łączone na uszczelki gumowe z klamrami złazowymi | | szt. | C35/45 | | wg profili |
| 3 | Płyta pokrywowa pod kręgi ø1000 / ø1200 z otworem pod właz ø600 mm | 9/6 | szt. | C35/45 | | |
| 4 | Właz żeliwny zamykany ø600 klasy D400 trwale oznakowany nazwą gminy lub miejscowości | 15 | szt. | żeliwo | | |
| 5 | Rura przewodowa z wydłużonym kielichem | | m | | | wg profili |
| 6 | Tuleja ochronna (szczelne przejście) dla rury:<br>ø160 / 200 PVC<br>DN150 / 200 kaminkowej | 4/36<br>1/1 | szt. | wg prod. | | |
| 7 | Klamry / stopnie złazowe powlekane | | szt. | | | wg potrzeb |
| 8 | Pierścień odciążający pod kręgi ø1000 / ø1200 mm | 9/6 | szt. | C35/45 | | |

PROJEKTOWANIE REALIZACJA DORADZTWO

Branża: instalacyjna

PRD MARCIN LENDZIOSZEK
ul. Mglista 5c/5
44-207 Rybnik

Stadium: projekt bud. - wyk.

Inwestycja: SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ (GRAWITACYJNEJ / TŁOCZNEJ) W REJONIE UL. WIEJSKIEJ W GASZOWICACH

Opracował: Tomasz Szałankiewicz
Spec. i nr upr.: -

Podpis:

Inwestor: Gmina Gaszowice
ul. Rydułtowska 2
44 - 293 Gaszowice

Data: 10.2018 r.

Projektował: Marcin Lendzioszek
Spec. i nr upr.: SLK/3681/POOS/11

Podpis:

Skala: 1:25

Sprawdził: -
Spec. i nr upr.: -

Podpis:

Temat rysunku: Studniatypowa z kręgów bet. zbrojonych Ø1000 i Ø1200 z pierścieniem odciążającym

Nr rys.: 7