

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: GPIZP.271.11.2020

Nazwa zadania: **Remont dachu w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Szczerbicach**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

1. brak pozycji badania instalacji odgromowej po wymianie z wykonaniem protokołu.

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt 9 ST-0 STWiOR, stanowiącego załącznik do SIWZ, Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej pozycji podstawowych wszystkie koszty robót tymczasowych jak również koszty robót towarzyszących niezbędnych do wykonania i odbioru robót podstawowych. Należy wykonać badania i pomiary przebudowanej instalacji, koszty badań uwzględnić w cenie robót podstawowych wykonania instalacji. Zgodnie z art. 22 ust 7 Ustawy Prawo budowlane, do obowiązków kierownika budowy należy dokonanie wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

WÓJT

mgr Paweł Bugdol