

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: GPIZP.271.11.2020

Nazwa zadania: **Remont dachu w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Szczerbicach**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

1. poz. 10 przedmiaru robót czy zastosować papę termozgrzewalną podkładową i nawierzchniową czy papę asfaltową.

Odpowiedź:

Zastosować należy papę termozgrzewalną na włókninie poliestrowej gr 5,2mm. SBS.

2. poz. 20 w przedmiarze robót jest obróbka z blachy tytan- cynk (gdzie nie jesteśmy w stanie uzyskać koloru RAL 7016) natomiast w państwa wyjaśnieniach treści siwz załączonych na waszej stronie w punkcie 1. jest stosować kolor RAL 7016 grafit jako zgodny z kolorem pokrycia i obróbek blacharskich)

Odpowiedź:

Stosować blachę ocynkowaną powlekaną proszkowo do koloru RAL 7016 jako zgodny z kolorem pokrycia.

3. poz. 21 w przedmiarze są materiały zgodnie z knr: "płytki pilśniowe dźwiękochłonne 30x30 cm zwykłe" proszę o doprecyzowanie o jakie płyty systemowe chodzi oraz w tej pozycji knr brak jest materiałów do wykonania rusztu

Odpowiedź:

Należy stosować płyty pilśniowe zwykłe jako podkład pod obróbkę blacharską.

4. poz. 26 w przedmiarze są rynny z blachy ocynkowanej powlekanej natomiast w stwior są wykazane rynny z blachy tytan cynk oraz rynny z blachy ocynkowanej malowanej w kolor ral 7016 proszę o doprecyzowanie.

Odpowiedź:

Należy stosować rynny z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7016.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

WÓJT

mgr Paweł Bugdol