

Gaszowice, dnia 22.11.2021 r.

GPIZP.271.33.2021

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: GPIZP.271.33.2021

Nazwa zadania: **Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Gaszowice**

Zamawiający na mocy art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych przekazuje pytania do treści SWZ oraz udzielone odpowiedzi w ww. postępowaniu:

#### Pytania ogólne – prosimy o odpowiedź w odniesieniu do każdego zakresu zamówienia:

1. Czy Zamawiający przewiduje montaż instalacji w budynkach o powierzchni powyżej 300 m<sup>2</sup>? Jeśli tak prosimy o uwzględnienie odpowiednich stawek VAT w formularzu (VAT dzielony 8 i 23%)  
**Odp. W projekcie nie przewiduje się budynków o powierzchni powyżej 300 m<sup>2</sup>.**
2. Zakres harmonogramu zostanie ustalony w uzgodnieniu Zamawiającego i Wykonawcy.  
**Odp. Zamawiający potwierdza**
3. Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Wykonawcy leży obowiązek wystawienia faktury za wykonane prace zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
**Odp. Zamawiający potwierdza**
4. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku rezygnacji w udziale w projekcie Beneficjentów w końcowym etapie prac rozważanym może być wydłużenie terminu realizacji danego zadania.  
**Odp. Zamawiający potwierdza**
5. Prosimy o informacje na jakim etapie postępowania lub inwestycji Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę oraz jakie dokumenty będą wymagane.  
**Odp. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na umowę o pracę.**
6. Czy Zamawiający akceptuje fakt obciążenia kosztami niezasadnego wezwania serwisu w sytuacji, w której zgłoszenie serwisowe nie obejmowało elementów instalacji zamontowanej przez Wykonawcę? Wykonawcy niejednokrotnie spotykają się z sytuacją, w której wezwania serwisowe nie obejmują uszkodzeń związanych z wykonywaną instalacją, a zgłoszeniu podlegają wady instalacji nieobjętych zamówieniem, należących do beneficjenta. Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie we wzorze umowy zapisu o możliwości obciążenia Zamawiającego odpowiedzialnością za niezasadne wykonanie serwisu w przypadku zgłoszenia wady niewykonanej przez Wykonawcę instalacji.  
**Odp. Zamawiający akceptuje z zastrzeżeniem, iż Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zgłoszeniu niezasadnym przed podjęciem prac oraz przedstawi z przeprowadzonych prac protokół.**
7. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości złożenia ryczałtowej kalkulacji kosztów usunięcia najczęściej występujących usterek lub wad nieobjętych rękojmią lub gwarancją. Przyjęcie takiego rozwiązania w znaczący sposób obniży potencjalne koszty naprawy pozagwarancyjnej, z uwagi na brak konieczności uwzględnienia w kalkulacji kosztów dwukrotnego przejazdu na miejsce usterki, jednocześnie przyspieszając proces naprawy – serwisanci przystępują od razu do analizy uszkodzeń, nie wyceniając usterek.  
**Odp. Zamawiający w/w kalkulację przyjmie od Wykonawcy w czasie prac odbiorów końcowych.**
8. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści ewentualne wydłużenie terminu realizacji zadania w przypadku braku dostępności urządzeń, jeśli brak dostępności zostanie odpowiednio potwierdzony i nie był do przewidzenia na etapie składania oferty oraz podpisywania umowy.  
**Odp. Zamawiający rozważy każdy wniosek złożony przez Wykonawcę o wydłużenie terminu realizacji zadania.**

#### Pytania dotyczące instalacji solarnych:

1. Prosimy o potwierdzenie że do obowiązków mieszkańca w zakresie montażu instalacji kolektorów słonecznych jest doprowadzenie rur ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania i zimnej wody do miejsca montażu instalacji oraz zainstalowanie podwójnego gniazda elektrycznego zabezpieczone zgodnie z przepisami oraz z poprawnie wykonanym uziemieniem.  
**Odp. Zamawiający potwierdza, iż obowiązkiem Mieszkańca jest doprowadzenie instalacji c.o. oraz c.w.u do pomieszczenia gdzie będzie montowany zasobnik. Obowiązkiem Mieszkańca jest również wykonanie podwójnego gniazda uziemionego zgodnie z przepisami.**
2. Prosimy o doprecyzowanie czy zgodnie ze schematem podpięcie węzownicy wraz z pozostałymi elementami jak pompa, armatura, rury, jest dodatkową opcją, czyli prace te nie są objęte przedmiotem zamówienia.  
**Odp. W/w prace oraz dostawa obejmuje zakres zamówienia.**
3. Prosimy o podanie ilości instalacji kolektorów słonecznych wymaganych do podłączenia do monitoringu.  
**Odp. Zamawiający nie wymaga podłączenia instalacji solarnych do monitoringu.**
4. Prosimy o potwierdzenie, że zapewnienie odpowiedniego dostępu sieci Internetowej dla podłączenia instalacji kolektorów słonecznych do monitoringu, leży po stronie Mieszkańca.  
**Odp. j/w**
5. Prosimy o potwierdzenie, że montaż i dostawa grzałki dla instalacji solarnych nie jest objęty przedmiotem zamówienia.  
**Odp. Zamawiający potwierdza.**
6. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga reduktora ciśnienia w każdej instalacji.  
**Odp. Zamawiający potwierdza.**
7. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli sterownik solarny ma wbudowaną pamięć nie ma obowiązku montowania dodatkowej kasty pamięci SD lub micro SD.  
**Odp. Zamawiający potwierdza.**
8. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku montażu instalacji na gruncie to po stronie Beneficjenta leży przygotowanie podłoża, wykopy i obciążenia dla konstrukcji zgodnie z zaleceniami Wykonawcy.  
**Odp. w/w czynności oraz dostawa materiału leży po stronie Wykonawcy. Mieszkaniec zobowiązany jest przygotowaniem podłoża , tj. uprzątnięcie terenu, wykoszenie itp.**
9. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemowego rurociągu solarnego z rurą przewodową ze stali nierdzewnej DN16 w izolacji PES o grubości min. 13 mm oraz parametrem lambda 0,035 W/(mK) w temp 0°C oraz wytrzymałości temperaturowej 150stC, zabezpieczonej w specjalnym płaczu ochronnym chroniącym przed UV oraz zgrzewanej na każdym końcu termo kurczem zabezpieczającym przed dostawaniem się wilgoci.  
**Odp. Zamawiający potwierdza.**
10. Prosimy o potwierdzenie, że w razie konieczności poprowadzenia instalacji w kanale wentylacyjnym uzyskanie opinii kominiarskiej leży po stronie Beneficjenta.  
**Odp. Prowadzenie przewodów solarnych w kanale wentylacyjnym jest niedozwolone. Mieszkaniec natomiast na własny koszt i ryzyko uzyskuje przekształcenie kanału wentylacyjnego na trakt techniczny przez uprawnionego Mistrza Kominiarstwa.**

#### Pytania dotyczące instalacji fotowoltaicznych:

1. Prosimy o potwierdzenie, że w razie konieczności poprowadzenia instalacji w kanale wentylacyjnym uzyskanie opinii kominiarskiej leży po stronie Użytkownika budynku?  
**Odp. Prowadzenie przewodów solarnych w kanale wentylacyjnym jest niedozwolone. Mieszkaniec natomiast na własny koszt i ryzyko uzyskuje przekształcenie kanału wentylacyjnego na trakt techniczny przez uprawnionego Mistrza Kominiarstwa.**
2. Po czyjej stronie leży koszt wykonania instalacji odgromowej w razie konieczności?  
**Odp. Zgodnie z opisem wykonanie nowej instalacji odgromowej leży po stronie Mieszkańca, natomiast ewentualna modernizacja leży po stronie Wykonawcy.**
3. Prosimy o potwierdzenie, że zapewnienie dostępu do sieci Internetowej leży po stronie Beneficjenta oraz, że w przypadku słabego zasięgu sieci jego wzmocnienie również stanowi obowiązek Beneficjenta.  
**Odp. Zapewnienie dostępu do sieci internetowej musi zapewnić Mieszkaniec, natomiast za połączenie w tym ewentualne wzmocnienie sygnału leży po stronie Wykonawcy.**
4. Prosimy o informację po czyjej stronie leży koszt doprowadzenia zasilania do wpięcia instalacji fotowoltaicznej?  
**Odp. Koszt ten leży po stronie Wykonawcy**
5. Prosimy o dopuszczenie konstrukcji gruntowej z powłoką Magnelis. Zapewnia ona lepszą ochronę od konstrukcji ocynkowanej oraz staje się coraz bardziej popularna.  
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielone odpowiedzi nie powodują zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Otrzymują:

- wszyscy uczestnicy postępowania