

Gaszowice, dnia 13.01.2021 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: GPIZP.271.26.2020

Nazwa zadania: **Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Szczerbicach o segment dydaktyczny**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

1. Proszę o informację, czy wadium można wnieść w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym.

Odpowiedź


Zamawiający wymaga złożenia oryginalnego dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie innej niż pieniądź.

2. Zwracamy się z prośbą o dołączenie rysunku obudowy grzejnika zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odpowiedź

Wyjaśniamy, że przepisy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania nie definiują jednoznacznie kształtu, wielkości itp cech. Zgodnie z §302 p.2 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie osłony mają ochraniać od bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym. Wobec powyższego kształt osłon może być dowolny z uwzględnieniem, że mają one być z azurowe z materiałów trudnozapalnych, bez ostrych krawędzi.

Zamawiający informuje, że ww. informacje stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

WÓJT

mgr Paweł Bugdol

Otrzymują:

- wszyscy uczestnicy postępowania